

Centrale Unica di Committenza

Prot. Gen. N. del

**PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI
INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO A3 N. 80/15
"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DIURNO/CARE
RESIDENCE PER ANZIANI IN VIA NUOVA PONENTE N. 2 A
CARPI" - CUP C97H17000430009.- CIG 7274922F89**

Quesito:

Con riferimento all'appalto in oggetto si pone il seguente quesito:
con riferimento alle possibili migliorie inerenti la componente edilizia, siamo
a chiedere se le finiture esterne, previste dalle stratigrafie a base di gara in
intonaco, possono essere modificate e in tal caso se vi sono vincoli legati alla
scelta dei materiali. Nella tavola AE01.13 infatti in riferimento all'edificio 2
semberebbe rappresentato un rivestimento di tipo modulare non meglio
specificato.

Risposta:

Per i fabbricati 1 e 3 la modifica della finitura esterna potrà avvenire
nell'ambito della stessa tipologia (intonaco). Per il fabbricato 2 è possibile
l'utilizzo di qualsiasi materiale idoneo fermo restando lo spessore di progetto.

Carpi li 04-04-2018



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Antonio Morini)